Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

Gedeputeerde Staten van Gelderland
post@gelderland.nl

DATUM	21 mei 2026
UW REFERENTIE	2025-010226
ONZE REFERENTIE	ONN-B 26-0155
BEHANDELD DOOR	[redacted]
TELEFOON DIRECT	(06) [redacted]
E-MAIL	ruimtelijkeplannen@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT ZIENSWIJZE ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGSACTIVITEIT KRW GEUL PLASSERWAARD

Geachte mevrouw, heer,

TenneT TSO B.V. (verder TenneT) dankt u voor de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerp vergunning op grond van de omgevingswet voor ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg de KRW-geul Plasserwaard als deel van het project dijkversterking Grebbedijk in Wageningen.

Als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet van 110kV en hoger draagt TenneT zorg voor een veilige, betrouwbare en toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net om daarmee de levering van elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen garanderen. In dat kader is het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging en aanwezigheid daarvan gedurende de gehele levensfase een zeer belangrijke kerntaak. Vanuit deze verantwoordelijkheid ontvangt u deze reactie.

Assets TenneT TSO

Het plangebied valt gedeeltelijk binnen het beperkingengebied van twee bovengrondse 150kV hoogspanningsverbindingen. De lijnverbinding ‘Dodewaard-Veenendaal Wageningselaan’ (DOD-VNW150), tussen masten 068-069 en de lijnverbinding ‘Dodewaard-Ede’ (DOD-EDE150), tussen masten 011-012. In deze strook gelden veiligheidsvoorwaarden, zowel voor de veiligheid van de initiatiefnemer als voor de ongestoorde leveringszekerheid van het hoogspanningsnet.
Een overzichtstekening van de ligging van deze infrastructuur met haar beperkingengebied (blauwe arcering) is bijgesloten als bijlage.

Verzoek
Om de veiligheid en integriteit van de hoogspanningsverbindingen te waarborgen vraagt TenneT u op enkele onderdelen het ontwerpbesluit te specificeren.

Ontwerpbesluit: Toelichting en Voorschriften

- *§3.3, voorschrift 16: Goedkeuring TenneT*
  Graag zien wij hier toegevoegd dat het schriftelijk contact tussen initiatiefnemer en TenneT verloopt via toestemming@tennet.eu. Dit volgt ook uit het laatste voorschrift als opgenomen in 'Adviezen en instemming'.

- *§4 Adviezen en instemming*
  In alinea 5 is enkel de aanwezigheid van de lijnverbinding 'Dodewaard-Ede' (DOD-EDE150) benoemd. Zoals in het kopje 'assets' is opgenomen, valt ook de lijnverbinding 'Dodewaard-Veenendaal Wageningselaan' (DOD-VNW150) binnen het plangebied. Voor de volledigheid is het noodzakelijk dat ook deze verbinding onderdeel is van de vergunning.
  Dit betekent dat initiatiefnemer haar toestemmingsverzoek voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden indient voor beide lijnverbindingen.

  Graag vernemen wij uit welk document of correspondentie met TOE-nummer de in het ontwerpbesluit opgenomen voorschriften van TenneT volgen.

  Naast de al benoemde voorschriften geldt dat rondom de mast een vlak van minimaal 45,00 x 45,00 meter droog moet blijven in verband met de uitvoering van onze onderhoudswerkzaamheden.

- Bij de gedeelde documenten zitten dwarsprofielen. Het dwarsprofiel ter plaatse van mast 068 van de lijnverbinding DOD-VNW150 is DP-09. Het dwarsprofiel ter plaatse van mast 011 van de lijnverbinding DOD-EDE150 ontbreekt en zien wij graag toegevoegd om de impact van de werkzaamheden op de verbinding te beoordelen.

Tot slot
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben of nadere informatie wensen dan verneem ik dat graag. Wilt u bij eventuele correspondentie ons referentienummer gebruiken? Alvast dank.

Met vriendelijke groeten,
TenneT TSO B.V.

[redacted]

[redacted]
Relatiebeheerder Ruimtelijke Plannen | Zuid-Holland en Zeeland

Bijlage: Overzichtstekening beperkingengebied HS t.p.v. KRW geul Plasserwaard

Project

Overzicht beperkingengebied HS tpv KRW geul Plasserwaard

Legenda

REM

ZRO strook

ZRO strook per verbinding

Verbindingsnamen

Verbindingsnamen

Assets

Masten

150 kV



Uitsnede GeoWeb 13/05/2026

0 50 100 m

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. © TenneT TSO B.V.

